



Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

F-MAN-01I

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Verifica del sistema di accensione e spegnimento automatico (orologio, crepuscolare) con eventuale ritaratura, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo del funzionamento della serratura-portella.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo dei collegamenti elettrici della presa interbloccata.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo corretto aggancio elemento di sicurezza.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo fissaggi cavi di acciaio e che non siano attorcigliati all'interno della torre.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo fissaggi cavi elettrici e che non siano attorcigliati all'interno della torre.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo stato d'usura e deformazione balestre d'aggancio.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo stato d'usura e deformazione dei perni e delle forcelle di centraggio.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo del serraggio e dello stato di corrosione degli elementi di fissaggio e dei tiranti di ancoraggio.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo presenza tracce di ossidazione o corrosione dei cablaggi elettrici tali da compromettere la funzionalità dei collegamenti (proiettori e reattori esclusi).	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo cinematismo del freno con eventuale regolazione.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo bilanciamento corona porta proiettori.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Prova di accensione a terra dei proiettori.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo regolare funzionamento meccanismo di aggancio/sgancio della corona.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo corretto funzionamento del fine corsa di prossimità.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo corretto collegamento e serraggio del cavo di massa e contatto.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Verifica corretto stato di conservazione dell'apparecchio, del grado di protezione da influenze esterne, verifica uniformità apparecchi all'interno dei locali, pulizia completa di corpi, schermi, diffusori, globi, ottiche.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo presenza di tracce di deformazione, incrinature, alveoli dovuti a corrosione, riduzione dello spessore delle maglie o aumento del passo dovuto all'usura o allungamento per deformazione plastica e lubrificazione della stessa con apposito grasso.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo integrità noci di bloccaggio delle catene di tiro e antisfilamento.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo presenza deformazioni o tracce di corrosione della traversa su cui è fissato il paranco e delle relative viti di fissaggio che possono pregiudicare il corretto funzionamento della salita/discesa della	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo presenza deformazioni o tracce di corrosione della traversa su cui è fissato il paranco e delle relative viti di fissaggio che possono pregiudicare il corretto funzionamento della salita/discesa della	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo corretto funzionamento del paranco di sollevamento e mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto stabilito dal manuale d'uso.	1	Anno
APRON	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO AIRSIDE	Controllo e verifica quadri elettrici e differenziali.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA LANSLIDE	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA LANSLIDE	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA LANSLIDE	Verifica corretto stato di conservazione dell'armatura stradale, di zincatura dei pali e dei bracci, della bulloneria ed eventuale serraggio, pulizia completa di corpi illuminanti.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA LANSLIDE	Verifica del sistema di accensione e spegnimento, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA LANSLIDE	Verifica del grado di protezione dell'apparecchio illuminante e della eventuale cassetta porta accessori.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA LANSLIDE	Controllo del cablaggio e serraggio delle connessioni.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANSLIDE	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANSLIDE	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANSLIDE	Verifica del sistema di accensione e spegnimento automatico (orologio, crepuscolare) con eventuale ritaratura, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANSLIDE	Controllo del funzionamento della serratura-portella.	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo dei collegamenti elettrici della presa interbloccata.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo corretto aggancio elemento di sicurezza.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo fissaggi cavi di acciaio e che non siano attorcigliati all'interno della torre.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo fissaggi cavi elettrici e che non siano attorcigliati all'interno della torre.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo stato d'usura e deformazione balestre d'aggancio.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo stato d'usura e deformazione dei perni e delle forcelle di centraggio.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo del serraggio e dello stato di corrosione degli elementi di fissaggio e dei tiranti di ancoraggio.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo presenza tracce di ossidazione o corrosione dei cablaggi elettrici tali da compromettere la funzionalità dei collegamenti (proiettori e reattori esclusi).	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo cinematico del freno con eventuale regolazione.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo bilanciamento corona porta proiettori.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Prova di accensione a terra dei proiettori.	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo regolare funzionamento meccanismo di aggancio/sgancio della corona.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo corretto funzionamento del fine corsa di prossimità.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo corretto collegamento e serraggio del cavo di massa e contatto.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Verifica corretto stato di conservazione dell'apparecchio, del grado di protezione da influenze esterne, verifica uniformità apparecchi all'interno dei locali, pulizia completa di corpi, schermi, diffusori, globi, ottiche.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo presenza di tracce di deformazione, incrinature, alveoli dovuti a corrosione, riduzione dello spessore delle maglie o aumento del passo dovuto all'usura o allungamento per deformazione plastica e lubrificazione della stessa con apposito grasso.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo integrità noci di bloccaggio delle catene di tiro e antisfilamento.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo presenza deformazioni o tracce di corrosione della traversa su cui è fissato il paranco e delle relative viti di fissaggio che possono pregiudicare il corretto funzionamento della salita/discesa della corona.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo presenza deformazioni o tracce di corrosione della traversa su cui è fissato il paranco e delle relative viti di fissaggio che possono pregiudicare il corretto funzionamento della salita/discesa della corona.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo corretto funzionamento del paranco di sollevamento e mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto stabilito dal manuale d'uso.	1	Anno
AREA PARCHEGGIO E STRADE PERIMETRALI D'INGRESSO/USCITA PRINCIPALE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	TORRI PORTA FARO LANDSIDE	Controllo e verifica quadri elettrici e differenziali.	6	Mese
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Verifica corretto stato di conservazione dell'armatura stradale, di zincatura dei pali e dei bracci, della bulloneria ed eventuale serraggio, pulizia completa di corpi illuminanti.	6	Mese
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Verifica del sistema di accensione e spegnimento, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Verifica del grado di protezione dell'apparecchio illuminante e della eventuale cassetta porta accessori.	6	Mese
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA	Controllo del cablaggio e serraggio delle connessioni.	6	Mese
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliaffiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l' idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l' agevole accessibilità dell' impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l' utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della continuità dell' impianto;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell' intero anello;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di polarità;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
AREE ESTERNE AIRSIDE E LANDSIDE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliaffiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l'idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l'agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l'utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della continuità dell'impianto;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell'intero anello;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-ampereometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di polarità;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
DEPURATORE	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	ACQUA CALDA SANITARIA	Controllo corretto funzionamento ed eventuale ripristino scaldabagni	1	Giorno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Verifica assorbimento motori (controllo rumorosità, lettura assorbimento elettrico motori).	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Pulizia degli elementi filtranti ed eventuale sostituzione.	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Verifica filtri.	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica corretto stato di conservazione dell'apparecchio, del grado di protezione da influenze esterne, verifica uniformità apparecchi all'interno dei locali, pulizia completa di corpi, schermi, diffusori, globi, ottiche.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo del cablaggio e serraggio delle connessioni.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionamento luci di emergenza vie di fuga.	1	Giorno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del sistema di accensione e spegnimento, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica degli impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli interventi previsti per i corpi illuminanti.	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche del funzionamento della segnaletica luminosa, quali l'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi, le condizioni costruttive degli apparecchi con sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati, le	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica della segnaletica luminosa, quali l'intervento e la durata di funzionamento in modalità emergenza, mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi e sostituzione delle batterie nel caso in cui non è garantita l'autonomia di impianto.	1	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche generali, quale il grado di illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di sicurezza, ecc nel rispetto di quanto richiesto dall'ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore.	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento), il numero e la tipologia degli apparecchi installati con relativi dati di ubicazione e di prestazione illuminotecnica (lumen) in conformità con il progetto originale.	1	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Sezionatori - Interruttori automatici - Contattori e relè - Trsformatori Ausiliari - Segnalatori - Protezioni - Misure: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsettiera e serraggio connessioni varie, controllo taratura protezioni, verifica efficienza contatti fissi e mobili - controllo segnalazione allarme inserzione e disinserione utente protezioni, controllo manipolatori e predispositori di comando o circuiti ausiliari, controllo strumentazioni, azzeramento e prova di funzionamento.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti; lubrificazione serrature e cerniere; ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice esistente previa scartavetratura e trattamento anti ruggine.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Accessori: controllo di indicatori luminosi, lampade spia, manopole ecc..	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Fusibili: verifica integrità; controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	6	Mese
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliaffiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l' idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l' agevole accessibilità dell' impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l' utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della continuità dell' impianto;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell' intero anello;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMPA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di polarità;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
EDIFICIO RICOVERO MEZZI DI RAMP	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Pulizia generale di tutte le componenti.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Rilevazione tensioni, correnti e frequenza di uscita.	2	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Rilevazione tensioni, correnti e potenza di uscita su commutazioni inverter/rete.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Rilevazione tensione e corrente di batteria.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Controllo logica	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica della corrente assorbita.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica della tensione e corrente di mantenimento carica batterie di accumulatori.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica corretto funzionamento delle singole componenti.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Esecuzione a vuoto della manovra di scambio inverter/rete.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni di allarme.	2	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica corretto stato di conservazione dell'apparecchio, del grado di protezione da influenze esterne, verifica uniformità apparecchi all'interno dei locali, pulizia completa di corpi, schermi, diffusori, globi, ottiche.	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo del cablaggio e serraggio delle connessioni.	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionamento luci di emergenza vie di fuga.	1	Giorno
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del sistema di accensione e spegnimento, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica degli impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli interventi previsti per i corpi illuminanti.	1	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche del funzionamento della segnaletica luminosa, quali l'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi, le condizioni costruttive degli apparecchi con sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati, le	1	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.	1	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica della segnaletica luminosa, quali l'intervento e la durata di funzionamento in modalità emergenza, mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi e sostituzione delle batterie nel caso in cui non è garantita l'autonomia di impianto.	1	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche generali, quale il grado di illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di sicurezza, ecc nel rispetto di quanto richiesto dall'ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore.	1	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento), il numero e la tipologia degli apparecchi installati con relativi dati di ubicazione e di prestazione illuminotecnica (lumen) in conformità con il progetto originale.	1	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Sezionatori - Interruttori automatici - Contattori e relè - Trsformatori Ausiliari - Segnalatori - Protezioni - Misure: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsetteria e serraggio connessioni varie, controllo taratura protezioni, verifica efficienza contatti fissi e mobili - controllo segnalazione allarme inserzione e disinserione utente protezioni, controllo manipolatori e predispositori di comando o circuiti ausiliari, controllo strumentazioni, azzeramento e prova di funzionamento.	6	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti; lubrificazione serrature e cerniere; ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice esistente previa scartavetratura e trattamento anti ruggine.	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Accessori: controllo di indicatori luminosi, lampade spia, manopole ecc..	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Fusibili: verifica integrità; controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	6	Mese
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliaffiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l'idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l'agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l'utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della continuità dell'impianto;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell'intero anello;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di polarità;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
LOCALE BHS	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	ACQUA CALDA SANITARIA	Controllo corretto funzionamento ed eventuale ripristino scaldabagni	1	Giorno
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Verifica allarmi, perdite e struttura (individuazione dei rumori e delle vibrazioni anormali, controllo degli automatismi di regolazione e verifica della sensibilità, controllo dei fissaggi, esecuzione di operazioni ausiliarie e necessarie per il mantenimento della funzionalità e della conservazione delle macchine.	1	Settimana
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo delle pressioni di evaporazione e condensazione.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo livello pressione olio ed eventuale sostituzione.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo assorbimento motori.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo riscaldatore carter.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Verifica disidratazione, filtri disidratati.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo ventilatori assiali e sistema di inserimento.	1	Trimestrale

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo perdite di carico condensatore refrigerante.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Verifica taratura pressostati e termostati.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Misura della perdite di carico e salti termici.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo carica gas freon.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo automatismi parzializzatori.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo delle apparecchiature elettriche di quadro.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo degli assorbimenti elettrici.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Verifica connessioni elettriche.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Prova delle apparecchiature di sicurezza dei compressori.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Pulizia filtri compressori.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo della temperatura dell'olio nel carter.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo del riscaldamento del motore del compressore.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo del livello dell'olio del compressore.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo perdite freon con lampada cercafughe.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo della pressione di aspirazione e mandata del fluido gassoso.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo e funzionamento degli organismi di sicurezza e loro taratura.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo dell'alimentazione elettrica.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Pulizia delle superfici di scambio termico di tutte le batterie, evaporatore e condensatore.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo disincrostazione e tenuta in efficienza della vaschetta di raccolta.	1	Trimestrale

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo generale del motore e dei ventilatori.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo dei fissaggi.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Revisione, messa a punto e controllo della strumentazione.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Verniciatura della struttura metallica portante e di rivestimento.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Disincrostazione e controllo delle condizioni generali del condensatore.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Evaporatore: pulizia della vasca dei condensatori e controllo delle condizioni generale.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Verifica stato fascio tubiero, eventuale scovolutura e lavaggio chimico	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	COMPRESSORE VRV	Controllo sottoraffreddamento e surriscaldamento.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica corretto stato di conservazione dell'apparecchio, del grado di protezione da influenze esterne, verifica uniformità apparecchi all'interno dei locali, pulizia completa di corpi, schermi, diffusori, globi, ottiche.	6	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo del cablaggio e serraggio delle connessioni.	6	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionamento luci di emergenza vie di fuga.	1	Giorno
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del sistema di accensione e spegnimento, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica degli impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli interventi previsti per i corpi illuminanti.	1	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche del funzionamento della segnaletica luminosa, quali l'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi, le condizioni costruttive degli apparecchi con sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati, le	1	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.	1	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica della segnaletica luminosa, quali l'intervento e la durata di funzionamento in modalità emergenza, mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi e sostituzione delle batterie nel caso in cui non è garantita l'autonomia di impianto.	1	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche generali, quale il grado di illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di sicurezza, ecc nel rispetto di quanto richiesto dall'ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore.	1	Mese
LOCALE MERCI	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento), il numero e la tipologia degli apparecchi installati con relativi dati di ubicazione e di prestazione illuminotecnica (lumen) in conformità con il progetto originale.	1	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE MERCİ	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Sezionatori - Interruttori automatici - Contattori e relè - Trsformatori Ausiliari - Segnalatori - Protezioni - Misure: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsettiera e serraggio connessioni varie, controllo taratura protezioni, verifica efficienza contatti fissi e mobili - controllo segnalazione allarme inserzione e disinserione utente protezioni, controllo manipolatori e predispositori di comando o circuiti ausiliari, controllo strumentazioni, azzeramento e prova di funzionamento.	6	Mese
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti; lubrificazione serrature e cerniere; ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice esistente previa scartavetratura e trattamento anti ruggine.	6	Mese
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Accessori: controllo di indicatori luminosi, lampade spia, manopole ecc..	6	Mese
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Fusibili: verifica integrità; controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	6	Mese
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliaffiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l' idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l' agevole accessibilità dell' impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l' utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della continuità dell' impianto;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell' intero anello;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura dell' impedenza dell' anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
LOCALE MERCİ	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza dell' anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di polarità;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	RETI DI DISTRIBUZIONE NEI CUNICOLI E NEI CAVEDI	Ispezione e verifica sulla tenuta delle tubazioni di qualsiasi natura e genere e delle coibentazioni degli impianti facenti parte del contratto.	1	Trimestrale
LOCALE MERCI	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	RETI DI DISTRIBUZIONE NEI CUNICOLI E NEI CAVEDI	Ricerca ed individuazioni perdite in caso di verifica caduta di pressione impianti.	1	Trimestrale
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliafiama o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l'idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame a vista per accertare l'agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l'utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della continuità dell'impianto;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell'intero anello;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di polarità;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
RISERVA IDRICA	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	ACQUA CALDA SANITARIA	Controllo corretto funzionamento ed eventuale ripristino impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria (boiler di accumulo, rete di distribuzione, ecc)	1	Giorno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Controllo corretto funzionamento e disponibilità sale di stoccaggio (verifica visiva accensione display ed orario, verifica eventuali perdite, livello del sale).	1	Giorno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica durezza acqua grezza ed addolcita ed eventuale programmazione elettronica e regolazione valvola miscelatrice.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica altezza valvola salamoia.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Avviamento rigenerazione completa e verifica fasi rigenerazione.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica produttore cloro e pulizia cella cloro.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Pulizia eiettore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Pulizia e verifica membrane elettrovalvole.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Pulizia e verifica membrane.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Pulizia e verifica piattelli movimento interno.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Pulizia e verifica limitatore di portata.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica funzionamento valvola salamoia.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica batteria tampone elettronica.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica sostituzione tubo aspirazione.	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Pulizia serbatoio salamoia.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica di conservazione del rivestimento protettivo (verniciatura interna/esterna).	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Sostituzione tenute del movimento interno e della membrana.	2	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Sostituzione piattelli movimento interno.	2	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Sostituzione membrane elettrovalvole.	2	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Sostituzione limitatore di portata.	2	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Sostituzione del letto di resine.	5	Anno
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica del display della centralina. (rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica del livello del sale ed eventuale rabbocco.(rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Controllo visivo di eventuali perdite dallo scarico e dal troppo pieno. (rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Controllo visivo di perdite dell'apparecchio. (rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica dell'ora attuale e verifica della regolare scalata dei litri. (rif. Contratto)	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE	ADDOLCITORE	Verifica e/o sostituzione tubo teflon cella cloro. (rif. Contratto)	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	ALTERNATORE GRUPPO ELETTROGENO	Prova a carico (tempo 30') con: rilievo tempo di avviamento e tempo presa carico, rilievo grandezze elettriche in uscita (corrente, tensione, frequenza), rilievo temperatura.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	ALTERNATORE GRUPPO ELETTROGENO	Verifica del dopo funzionamento e reinserimento alla rete: passaggio dei carichi sulla rete.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	ALTERNATORE GRUPPO ELETTROGENO	Pulizia e lubrificazione esterna dell'alternatore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Pulizia con detergente delle superfici deflettrici in ambiente.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Verifica del posizionamento delle serrande di regolazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Pulizia delle griglie di ripresa e di espulsione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Controllo perdite sulle giunzioni, baionette, flange e canotti ed eventuale ripristino.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Controllo giunti antivibranti in tela ed eventuale ripristino.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Controllo dello staffaggio e sostegno delle canalizzazioni.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Mantenimento del miglior stato funzionale di tutte le reti di distribuzione con interventi di ripristino anche dei rivestimenti coibenti.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Taratura ed eventuale riparazione delle serrande di regolazione della portata dell'aria.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Verifica funzionamento ed eventuale regolazione o riparazione delle serrande tagliafuoco.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	ANEMOSTATI, DIFFUSORE E CANALI DI DISTRIBUZIONE	Controllo dello stato di usura dei silenziatori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Verifica delle segnalazioni acustiche.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Verifica lampade di segnalazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Verifica connessioni e serraggio morsettiere.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Verifica taratura e intervento termostati.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Verifica funzionalità e tenuta valvole di regolazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Controllo e taratura della strumentazione delle centraline di regolazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI REGOLAZIONE	Pulizia dei quadri e loro componenti.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	BATTERIE DI ACCUMULATORI - SOCCORRITORI GRUPPI ELETTRICI	Sezionatore: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie.	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	BATTERIE DI ACCUMULATORI - SOCCORRITORI GRUPPI ELETTROGENI	Elementi: pulizia generale, verifica e vista del livello elettrolito ed eventuale rabbocco, rilevazione tensione totale di batteria, rilevazione tensione ai morsetti di ogni singolo elemento, rilevazione densità di ogni singolo elemento, verifica a vista delle connessioni tra elementi ed ingrassaggio morsetti ove necessario, verifica dell'integrità ed isolamento dei collegamenti verso il raddrizzatore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	BATTERIE DI ACCUMULATORI - SOCCORRITORI GRUPPI ELETTROGENI	Sistema di rabbocco: verifica eventuali perdite di H2O, verifica stato cartucce demineralizzanti.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Verifica normalità fiamma e verifica perdite fumo.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Verifica normalità fiamma e verifica perdite di fumo.	1	Giorno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo termostati di lavoro e sicurezza ed eventuale regolazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Analisi della combustione e registrazione dati sul libretto di centrale.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Pulizia elettrodi e controllo efficienza.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Pulizia cellula fotoelettrica.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo dell'aspetto della fiamma.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Pulizia filtri.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo ed eventuale registrazione della serranda di regolazione aria.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Sostituzione del filtro o dei filtri, guarnizioni ed organi di tenuta.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Revisione del bruciatore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Sostituzione guarnizioni.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Prova di avviamento del bruciatore con controllo della portata del combustibile.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Verifica centratura del bruciatore accertando che la fiamma non sia disassata rispetto al focolare, che si sviluppi correttamente e non investa le pareti interne del generatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo ugelli previo smontaggio, pulitura e successivo rimontaggio degli stessi e verifica delle corrispondenze delle dimensioni con il libretto di centrale impianto.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo testa di combustione con eventuale pulitura e disincostrazione della stessa.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo elettrodi di accensione previo smontaggio dai loro morsetti di fissaggio, pulitura degli stessi e degli isolatori; verifica integrità di questi ultimi.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Verifica centratura degli ugelli, diaframma di turbolenza, boccaglio e posizionamento elettrodi.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo filtro di linea combustibile previo smontaggio e lavaggio.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Controllo fotocellula o fotoresistenza ed eliminazione di depositi di fumo, fuliggine o sporcizia dalla loro superficie.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	BRUCIATORI	Verifica tenuta elettrovalvole controllando che durante la fase di prelavaggio non fuoriesca combustibile dall'ugello o dagli ugelli.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica integrità di muri, porte, intonaci e tetto, della presenza di infiltrazioni d'acqua ed umidità	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica integrità e funzionalità di porte	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica integrità, pulizia, ingombri dell'interno cabina	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica delle condizioni climatiche/ambientali dell'interno cabina, quali temperatura ed umidità	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica fissaggio, intellegibilità e completezza dei segnali di avvertimento e pericolo	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica intellegibilità delle indicazioni di primo soccorso e schemi elettrici	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica efficienza impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica intellegibilità delle indicazioni di eventuali uscite di emergenza	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica integrità, ossidazioni, serraggio bulloni dei conduttori e dei collegamenti di protezione	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica dei sistemi di prevenzione ed emergenza	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	CABINA ELETTRICA MT/BT	Verifica dei gruppi di continuità	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CAMINI E RACCORDI DI FUMO	Verifica canna fumaria e dei raccordi fumo.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CAMINI E RACCORDI DI FUMO	Pulizia interna.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CAMINI E RACCORDI DI FUMO	Controllo stato di conservazione di eventuali tratti in muratura.	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CAMINI E RACCORDI DI FUMO	Controllo sportelli e strumentazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CAMINI E RACCORDI DI FUMO	Rifacimento del rivestimento dei canali da fumo qualora risultassero danneggiati.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Verifica assorbimento motori (controllo rumorosità, lettura assorbimento elettrico motori).	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Pulizia degli elementi filtranti ed eventuale sostituzione.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Verifica filtri.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Verifica assorbimento motori (controllo rumorosità, lettura assorbimento elettrico motori).	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Pulizia degli elementi filtranti ed eventuale sostituzione.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	CONDIZIONATORI AUTONOMI E TERMOCONVETTORI	Verifica filtri.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Controllo funzionalità pompe.	1	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Controllo sovratemperatura carcassa e rumorosità.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Controllo assorbimento motori ed interscambio con riserva.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Verifica rumorosità cuscinetti e parti rotanti.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Verifica serraggio collegamenti elettrici.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Verifica tenuta organi di intercettazione e premistoppa.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Lubrificazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Controllo dispositivo automatico d'inserzione.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Rilievo manometrico della prevalenza.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Controllo circolazione aria raffreddamento, serraggio ventola.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Controllo allineamento assi di trasmissione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Pulizia generale.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	ELETTROPOMPE E POMPE DI CIRCOLAZIONE	Revisione completa della pompa.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo regolare combustione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo regolare combustione.	1	Giorno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo regolare combustione.	1	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Verifica temperature.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo termostati e apparecchiature di sicurezza.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Compilazione rapporto consumi ed annotazioni sul libretto di centrale.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Pulizia del focolare scambiatore, mediante spazzolatura meccanica.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo residui solidi di combustibili.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Esame apparecchiature elettriche di quadro e collegamenti.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo di eventuali perdite.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo di tenuta delle guarnizioni della camera di combustione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Attivazione della valvola di sicurezza ad impianto fermo ed a regime.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo della pressione acqua ad impianto fermo ed a regime.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Controllo dei fumi, con particolare riguardo alle concentrazioni volumetriche percentuali di anidride carbonica, ossido di carbonio e idrogeno, con annotazione sul libretto di centrale.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Pulizia esterna della caldaia con eventuale rimozione delle tracce di ruggine e ritocco vernice.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Spazzolatura camera di combustione.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Verifica dello stato interno ed esterno dei canali di fumo e dei camini, compreso la protezione esterna, lo stato dei tiranti di sostegno. ecc.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Verniciatura delle tubazioni di adduzione combustibile.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Verniciature protettive di tutti gli elementi che presentano segni di ruggine o mancanti verniciature.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Sostituzioni di guarnizioni.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Eliminazione delle incrostazioni calcaree nei tubi di passaggio acqua mediante lavaggio chimico.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Pulitura del generatore con asportazione meccanica o chimica dei residui della combustione dai passaggi di fumo e all'interno del focolare, da eseguire quando la temperatura dei fumi risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente e a fine stagione. Lubrificazione con olio e grafite dei turbolatori, dei tubi di fumo e	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Accertamento dello stato della coibentazione del generatore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	GENERATORE DI ACQUA CALDA - CALDAIA	Pulitura del mantello esterno del generatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Pulizia generale di tutte le componenti.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Rilevazione tensioni, correnti e frequenza di uscita.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Rilevazione tensioni, correnti e potenza di uscita su commutazioni inverter/rete.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Rilevazione tensione e corrente di batteria.	2	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Controllo logica	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica morsettieria e serraggio connessioni varie.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica della corrente assorbita.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica della tensione e corrente di mantenimento carica batterie di accumulatori.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica corretto funzionamento delle singole componenti.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Esecuzione a vuoto della manovra di scambio inverter/rete.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI DI CONTINUITA'	Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni di allarme.	2	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - ALTERNATORE	Prova a carico (tempo 30 minuti) con rilievo: - tempo di avviamento e tempo presa carico, - grandezze elettriche in uscita (corrente, tensione, frequenza), - rilievo temperatura	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - ALTERNATORE	Verifica del dopo funzionamento e reinserimento alla rete	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - ALTERNATORE	Passaggio dei carichi sulla rete	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - ALTERNATORE	Pulizia e lubrificazione esterna dell'alternatore	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - BATTERIE DI ACCUMULATORI	Sezionatori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettieria e serraggio connessioni varie.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - BATTERIE DI ACCUMULATORI	Elementi: Pulizia generale, verifica a vista del livello elettrolito ed eventuale rabbocco, rilevazione tensione totale di batteria, rilevazione tensione ai morsetti di ogni singolo elemento, rilevazione densità di ogni singolo elemento	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - BATTERIE DI ACCUMULATORI	Verifica a vista delle connessioni tra elementi ed ingrassaggio morsetti ove necessario, verifica dell'integrità ed isolamento dei collegamenti verso il raddrizzatore	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - BATTERIE DI ACCUMULATORI	Sistema di rabbocco :verifica di eventuali perdite di H2O	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - BATTERIE DI ACCUMULATORI	Verifica dello stato delle cartucce demineralizzanti	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Pulizia e controllo generale motori, controllo e sostituzione olio	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo riscaldatori olio/acqua e relativi termostati	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo tensione e grado di usura cinghie ed eventuale serraggio	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo livello acqua ed eventuale ripristino	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo radiatore e tappo radiatore e ripristino liquido	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo ed eliminazione di eventuali perdite su tubazioni	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo indicatore di livello	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo livello elettrolita batteria di avviamento	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo tensione batteria di avviamento	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica batterie	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Verifica funzionamento del sistema automatico di rabbocco,	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo con strumento di diagnosi del sistema E.D.C. (Controllo Elettronico Diesel)	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo funzionamento scaldiglia	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Sostituzione delle cartucce carburante e filtri olio, acqua e aria	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Verifica stato silenziatori, pulizia e lubrificazione serrande motorizzate	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Spurgo sistema di alimentazione	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Verifica pressione su gruppo di sovralimentazione	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - MOTORI	Controllo e verifica condotta di scarico	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Interruttori: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Commutatori: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie, controllo manipolatori e predispositori di comando o di circuiti	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Contattori: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie, verifica efficienza contatti fissi e mobili	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Trasformatori ausiliari: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Protezioni: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie, controllo taratura, controllo segnalazione allarme, inserzione e disinserzione utenze	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti, lubrificazione serrature e cerniere	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Accessori: Controllo di indicatori luminosi, lampada, spia, manopole, etc..	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Misure : Controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie, controllo manipolatori e predispositori di comando o di circuiti ausiliari.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Fusibili : Verifica integrità, controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - RADDRIZZATORI	Verifica di: - corrente assorbita, - tensione e corrente di mantenimento carica batterie di accumulatori, con eventuale regolazione - tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori, con eventuale regolazione	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - RADDRIZZATORI	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	GRUPPI ELETTROGENI - RADDRIZZATORI	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica allarmi, perdite e struttura (individuazione dei rumori e delle vibrazioni anormali, controllo degli automatismi di regolazione e verifica della sensibilità, controllo dei fissaggi, esecuzione di operazioni ausiliarie e necessarie per il mantenimento della funzionalità e della conservazione delle macchine.	1	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo delle pressioni di evaporazione e condensazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo livello pressione olio.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo assorbimento motori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo riscaldatore carter.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica disidratazione, filtri disidratati.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo ventilatori assiali e sistema di inserimento.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica dei dispositivi di spurgo manuale dell'aria dal circuito.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo perdite di carico condensatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo delle temperature ingresso/uscita dell'acqua dei condensatori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica taratura pressostati e termostati.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Misura delle perdite di carico e salti termici.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica tenuta meccanica del gruppo compressore e tenuta organi di intercettazione ed efficienza valvole termostatiche.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo funzionamento flussostato.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo carica gas freon.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo automatismi parzializzatori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo funzionale e degli assorbimenti elettrici.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo delle apparecchiature elettriche di quadro.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica concessioni elettriche.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo del funzionamento delle spie luminose compressori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Individuazione dei rumori e delle vibrazioni anormale compressori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Prova delle apparecchiature di sicurezza compressori.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Sostituzione filtro compressore.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo della temperatura dell'olio nel cartello del compressore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo del riscaldamento del motore del compressore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo del livello dell'olio del compressore, se necessario, integrazione della carica.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo perdite freon con lampada cercafughe.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo e lubrificazione dei cuscinetti dei motori dei ventilatori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo del corretto funzionamento delle valvole automatiche ad espansione termostatica.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo degli automatismi di regolazione e verifica della sensibilità.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo della pressione di aspirazione e mandata del fluido gassoso.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo e funzionamento degli organismi di sicurezza e loro taratura.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo alimentazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Pulizia delle superfici di scambio termico di tutte le batterie, evaporatore e condensatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo disincrostazione e tenuta in efficienza della vaschetta di raccolta.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo generale del motore e dei ventilatori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo dei fissaggi.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Revisione, messa a punto e controllo della strumentazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verniciatura della struttura metallica portante e di rivestimento.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Esecuzione di tutte le operazioni ausiliarie e necessarie per il mantenimento della funzionalità e della conservazione delle macchine.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Disincrostazione e controllo delle condizioni generali del condensatore.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Evaporatore: pulizia della vasca dei condensatori e controllo delle condizioni generali.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica stato fascio tubiero, eventuale scovolutura e lavaggio chimico.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Sostituzioni guarnizioni di tenuta.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo dell'acidità dell'olio del compressore	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Verifica delle sonde, verifica surriscaldamento e sottoraffreddamento.(Rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Commutazione delle valvole, saracinesche, serrande, interruttori e selettori per il funzionamento estivo ed invernale dell'impianto.(Rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Riempimento del circuito acqua refrigerata, pulizia dei filtri sull'acqua refrigerata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	GRUPPI FRIGORIFERI	Controllo pressione di precarica dei vasi di espansione chiusi a membrana.(Rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica stabilità ed ancoraggio dell'apparecchio e degli elementi che lo compongono.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica corretto stato di conservazione dell'apparecchio, del grado di protezione da influenze esterne, verifica uniformità apparecchi all'interno dei locali, pulizia completa di corpi, schermi, diffusori, globi, ottiche.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo del cablaggio e serraggio delle connessioni.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionamento luci di emergenza vie di fuga.	1	Giorno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del sistema di accensione e spegnimento, dell'accensione locale e remota con simulazione della mancanza di rete, scarica della batteria ed annotazione del tempo di scarica e successiva ricarica degli apparecchi di emergenza.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica degli impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli interventi previsti per i corpi illuminanti.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche del funzionamento della segnaletica luminosa, quali l'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi, le condizioni costruttive degli apparecchi con sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati, le	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica della segnaletica luminosa, quali l'intervento e la durata di funzionamento in modalità emergenza, mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi e sostituzione delle batterie nel caso in cui non è garantita l'autonomia di impianto.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifiche generali, quale il grado di illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di sicurezza, ecc nel rispetto di quanto richiesto dall'ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento), il numero e la tipologia degli apparecchi installati con relativi dati di ubicazione e di prestazione illuminotecnica (lumen) in conformità con il progetto originale.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA	Controllo visivo funzionalità lampade.	1	Giorno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	IMPIANTI DI RIFASAMENTO AUTOMATICO	Verifica corretto funzionamento dell'intero impianto	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Controllo generale	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Controllo integrità parti isolanti ed attive	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Pulizia parti isolanti	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Pulizia e lubrificazione meccanismi di comando	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Regolazione del comando	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Verifica tempi di apertura e chiusura	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Verifica funzionamento elettrico	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	verifica tensioni ausiliarie	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	verifica funzionalità relé diretto da TA ed indiretto integrati	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE IN SF6	Impostazioni e regolazioni, controlli per SF6	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Controllo generale ed installazione	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Controllo integrità e pulizia parti isolanti	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Pulizia e lubrificazione meccanismi di comando	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Regolazione del comando	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Verifica tempi di apertura e chiusura	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Verifica funzionamento elettrico	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	verifica tensioni ausiliarie	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Verifica funzionalità relé diretto da TA ed indiretto integrati	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	INTERRUTTORE SOTTO VUOTO	Impostazioni e regolazioni	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Pulizia generale.	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo e sostituzione olio motore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo riscaldatori olio/acqua e relativi termostati.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo tensione cinghie ed eventuale serraggio.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo livello acqua ed eventuale ripristino.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo tappo radiatore.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo radiatore e ripristino liquido refrigerante.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo ed eliminazione di eventuali perdite su tubazioni.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo indicatore di livello.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo livello elettrolita batteria di avviamento.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo tensione batteria di avviamento.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica batterie.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo olio motore ed eventuale sostituzione delle cartucce carburante e filtri olio, acqua e aria.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Verifica funzionamento del sistema automatico di rabbocco.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo funzionamento scaldiglia.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Verifica pressioni su gruppo di sovralimentazione	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	N. 2 MOTORI GRUPPO ELETTROGENO	Controllo con strumento di diagnosi del sistema E.D.C., controllo e verifica condotta di scarico. (Rif. Contratto)	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Interruttori: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsettieria e serraggio connessioni varie.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Commutatori: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettieria e serraggio connessioni varie, controllo manipolatori e predispositori di comando o di circuiti.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Contattori: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsettieria e serraggio connessioni varie, verifica efficienza contatti fissi e mobili.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Trasformatori ausiliari: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsettieria e serraggio connessioni varie.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti, lubrificazione serrature e cerniere.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Accessori: controllo di indicatori luminosi, lampade, spia, manopole, ecc.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Misure: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettieria e serraggio connessioni varie, controllo manipolatori e predispositori di comando o di circuiti ausiliari.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Protezioni: controllo integrità ed efficienza alimentazione, controllo morsettieria e serraggio connessioni varie, controllo taratura, controllo segnalazione allarme inserzione e disinserzione utenze.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Fusibili: verifica integrità, controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Controllo visivo integrità ed efficienza alimentazione	1	Giorno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Sezionatori - Interruttori automatici - Contattori e relè - Trsformatori Ausiliari - Segnalatori - Protezioni - Misure: controllo integrità ed efficienza alimentazione; controllo morsettieria e serraggio connessioni varie, controllo taratura protezioni, verifica efficienza contatti fissi e mobili - controllo segnalazione allarme inserzione e disinserzione utente protezioni, controllo manipolatori e predispositori di comando o circuiti ausiliari, controllo strumentazioni, azzeramento e prova di funzionamento.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti; lubrificazione serrature e cerniere; ripresa della verniciatura, in caso di distacco della vernice esistente previa scartavetratura e trattamento anti ruggine.	6	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Accessori: controllo di indicatori luminosi, lampade spia, manopole ecc..	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE	Fusibili: verifica integrità; controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	6	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Compilazione ed aggiornamento del Registro Unico degli Impianti Elettrici, conforme all'art. 86 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e Norme CEI 64-14	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esecuzione di tutte le verifiche e controlli periodici (controlli a vista, controlli ravvicinati e controlli dettagliati, misure, prove funzionali e prove strumentali) specificati nelle disposizioni legislative, nelle norme di buona tecnica e guide CEI, quali D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., D.M. 37/08, D.P.R. 462/01, EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI 64-8, CEI 11-1, CEI 11-27.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Valutazione della documentazione tecnica (Schemi, Dichiarazione di Conformità, ecc.);	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Controllo di rispondenza alla regola d'arte (CEI 64-8) ed ai dati di progetto;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Controllo di rispondenza alle regole di sicurezza (CEI 11-27) ed alle prescrizioni tecniche specificate dalle norme attinenti (es. normale stato di esercizio dell'impianto);	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la corretta scelta ed installazione dei componenti elettrici;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la corretta scelta delle idonee misure/metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e dalle influenze esterne in relazione alle condizioni ambientali;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la presenza di barriere tagliaffiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi di protezione contro gli effetti termici;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la corretta scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la corretta scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento o di comando;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la presenza di eventuali dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per la corretta identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc.;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare l'idoneità delle connessioni dei conduttori;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare la presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame a vista per accertare l'agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame ordinario per identificazione eventuali difetti evidenti allo sguardo (es. mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, dati di targa, ecc.);	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Esame approfondito per identificazione eventuali difetti evidenti con l'utilizzo di attrezzi (es. errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.);	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Accurata ispezione di cunicoli, canali, passerelle con serraggio della bulloneria di assiemaggio e livellamento delle sospensioni e ripresa dei rivestimenti protettivi con eventuale verniciatura;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Messa a terra: Controllo Integrità e serraggio connessioni varie;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica della continuità dell'impianto;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica dello stato delle connessioni;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica dello stato dei dispersori e delle congiunzioni con la maglia;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica dei valori di resistenza dei singoli dispersori e dell'intero anello;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica a vista dello stato collegamenti equipotenziali;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica corretta posa dei conduttori nelle canalizzazioni, verifica corretta colorazione dei cavi e controllo dello stato di conservazione degli isolanti;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Verifica della temperatura esterna dei cavi di potenza e verifica caduta di tensione a campione;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Misura della resistenza dell'anello di guasto nel sistema elettrico (TT, TN o IT);	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Misura della resistenza di terra con il metodo della resistenza globale;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Misura della tensione di passo e contatto;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Misura della resistenza di terra con il metodo volt-amperometrico con alimentazione da rete tramite trasformatore;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di funzionamento e rilievo del tempo di intervento di tutti gli interruttori differenziali;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale;	1	Anno

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prova di isolamento (verifica resistenza) tra ogni conduttore attivo (fase e neutro) e verso massa e verifica della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali principali e supplementari;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di protezione mediante sistemi SELV e mediante separazione elettrica;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di protezione addizionale;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di polarità;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove dell'ordine delle fasi;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di funzionamento dell'impianto;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di caduta di tensione dell'impianto;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE	QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE- RETE DI DISTRIBUZIONE - QUADRI ELETTRICI DI COMANDO GRUPPI ELETTROGENI	Prove di sfilabilità dei cavi, con verifica del rapporto tra il diametro interno del tubo protettivo e il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuto nel tubo protettivo stesso;	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo visivo dello stato dell'intera struttura metallica	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo della presenza di corpi estranei all'interno del quadro	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Pulizia di tutte le parti attive ed isolanti	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo serraggio della bulloneria meccanica ed elettrica	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Verifica delle aperture per passaggio cavi e tamponature	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Pulizia e lubrificazione di tutti i cinematismi	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo funzionalità dei blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici e relative manovre	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo quadro di rifasamento automatico	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Pulizia e serraggio delle morsettiere	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo dei collegamenti ausiliari	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo intelligibilità e completezza delle targhe per sequenza manovre	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Controllo funzionalità delle parti estraibili	3	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Verifica funzionalità dell'impianto e dei gruppi condensatori - Quadro di Rifasamento Automatico	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Targhette di identificazione: verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato; eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Schema elettrico: Verifica rispondenza schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche; eventuale aggiornamento dell'elaborato con modifiche riscontrate in fase di verifica.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Sezionatori: Verifica integrità ed efficienza; verifica morsettiere e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Interruttori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Misure: Verifica integrità ed efficienza alimentazione;	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Protezioni: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie; Verifica taratura; Verifica segnalazione di allarme inserzione e disinserione utenza.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Contatori e Relè: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Segnalatori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Fusibili: Verifica efficienza.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Trasformatori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Situazione allarmi: prova con intervento forzato degli allarmi; verifica degli allarmi sul quadro; verifica trasmissione allarmi a	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti; lubrificazione serrature e cerniere.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Messa a terra: Verifica integrità e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Fusibili: verifica integrità; Verifica ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Impianto di rifasamento: Verifica corretto funzionamento dell'intero impianto, stato di conservazione dei condensatori e contattori con rilevazione del $\cos \phi$	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO BT	Pulizia dei locali in cui sono installati i quadri elettrici ed i trasformatori	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Controllo visivo dello stato dell'intera struttura metallica	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Controllo della presenza di corpi estranei all'interno del quadro	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Pulizia di tutte le parti attive ed isolanti	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Controllo serraggio della bulloneria meccanica ed elettrica	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Controllo delle aperture per passaggio cavi e tamponature	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Pulizia e lubrificazione di tutti i cinematismi	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Verifica funzionalità dei blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici e relative manovre	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Pulizia e serraggio delle morsettiere	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Controllo dei collegamenti ausiliari	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Controllo dell' illuminazione interna, della resistenza anticondensa, dei segnalatori di presenza/assenza di tensione	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Verifica intelligibilità e completezza delle targhe per sequenza manovre	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Verifica funzionalità delle parti estraibili	3	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Targhette di identificazione: verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in relazione al circuito alimentato; eventuale identificazione dei circuiti e conseguente applicazione targhette mancanti.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Schema elettrico: Verifica rispondenza schema elettrico alle reali situazioni impiantistiche; eventuale aggiornamento dell'elaborato con modifiche riscontrate in fase di verifica.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Sezionatori: Verifica integrità ed efficienza; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Interruttori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Misure: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie; Verifica manipolatori e predispositori di comando o di circuiti ausiliari; Verifica strumentazioni, azzeramento e prove di funzionamento.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Protezioni: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie; Verifica taratura; Verifica segnalazione di allarme inserzione e disinserzione utenza.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Contatori e Relè: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie. Contatori e Relè: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Segnalatori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Fusibili: Verifica efficienza.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Trasformatori: Verifica integrità ed efficienza alimentazione; Verifica morsetteria e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Situazione allarmi: prova con intervento forzato degli allarmi; verifica degli allarmi sul quadro; verifica trasmissione allarmi a distanza.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Struttura autoportante: pulitura con solventi specifici compresi tutti i componenti; lubrificazione serrature e cerniere.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Messa a terra: Verifica integrità e serraggio connessioni varie.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	QUADRO MT DISPOSITIVO GENERALE	Fusibili: verifica integrità; Verifica ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta.	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	RADDRIZZATORI GRUPPI ELETTROGENI	Verifica della corrente assorbita.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	RADDRIZZATORI GRUPPI ELETTROGENI	Verifica della tensione e corrente di mantenimento carica batterie di accumulatori.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	RADDRIZZATORI GRUPPI ELETTROGENI	Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	RADDRIZZATORI GRUPPI ELETTROGENI	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	RADDRIZZATORI GRUPPI ELETTROGENI	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	RETI DI DISTRIBUZIONE NEI CUNICOLI E NEI CAVEDI	Ispezione e verifica sulla tenuta delle tubazioni di qualsiasi natura e genere e delle coibentazioni degli impianti facenti parte del contratto.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - CENTRALE TERMICA	RETI DI DISTRIBUZIONE NEI CUNICOLI E NEI CAVEDI	Ricerca ed individuazioni perdite in caso di verifica caduta di pressione impianti.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Verifica di eventuali perdite.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Verifica sicurezza poste sugli scambiatori e sulle relative tubazioni.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Verifica ed eventuale taratura organi di regolazione e di misura.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Verifica temperature di scambio termico tra il circuito primario ed il secondario.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Verifica tenute valvole di regolazione, sicurezza e spurgo.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Pulizia interna ed esterna con disincrostazione mediante idonei prodotti.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Controllo serraggio testate.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Verifica stato di conservazione di tutte le strutture dell'impianto.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Lavaggio scambiatori.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	SCAMBIATORI	Sostituzione guarnizioni.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica fissaggio, dispositivo di sgancio dei fusibili e rispondenza della taglia all'ultimo progetto - Fusibili MT	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Esame a vista delle parti attive e pulizia - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica integrità delle parti isolanti - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica e regolazione delle trasmissioni - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Controllo generale e condizioni di installazione - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Pulizia di tutte le parti isolanti e meccaniche - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Lubrificazione di tutti i meccanismi - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica delle distanze e dello stato d'usura dei contatti - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica funzionalità dei blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici e relative manovre - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Pulizia ed ingrassaggio dei contatti fissi e mobili con esclusione di quelli d'arco - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Inserzione delle lame di contatto IMS e ST - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica del serraggio delle connessioni - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore, Fusibili MT	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni, quadro media tensione - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni Trasformatore in resina da 1.000 KVA - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni quadro bassa tensione - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni interruttori bassa tensione - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni impianto di terra - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni Impianto di illuminazione - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	SEZIONATORI E SEZIONATORI SOTTO CARICO MT, FUSIBILI MT E PROTEZIONE TRASFORMATORE	Verifica serraggio connessioni gruppi di continuità - Sez. e Sez sotto carico MT, Fusibili MT e Protezione Trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	SISTEMI DI FILTRAZIONE ARIA	Sostituzione dei filtri UTA.	1	Anno
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	SISTEMI DI FILTRAZIONE ARIA	Sostituzione dei filtri per sistemi di condizionamento autonomi (pompe di calore, split, condizionatori ad armadio, ecc).	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	SISTEMI DI FILTRAZIONE ARIA	Sostituzione dei filtri per ventilconvettori.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	TORRINI DI ESTRAZIONE	Verifica normale funzionamento e programmazione oraria.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	TORRINI DI ESTRAZIONE	Controllo collegamenti elettrici .	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	TORRINI DI ESTRAZIONE	Controllo stato e rumorosità della girante.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	TORRINI DI ESTRAZIONE	Pulizie delle griglie o bocchette di ripresa in ambiente.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	TORRINI DI ESTRAZIONE	Ingrassaggi.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	TORRINI DI ESTRAZIONE	Pulizia della carcassa esterna e del ventilatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Controllo dei dati di targa	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Pulizia generale di tutte le parti	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Verifica della presenza di ostruzioni nei canali di raffreddamento	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Verifica serraggio della bulloneria di fissaggio al pavimento	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Verifica serraggio della bulloneria dei terminali MT/BT	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Verifica funzionalità dei ventilatori e della centralina comandi	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Verifica dei collegamenti delle sonde di temperatura	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI ELETTRICI	TRASFORMATORE A SECCO	Verifica dello stato di eventuali dispositivi meccanici per movimentazione trasformatore	3	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Ispezione delle condotte esterne U.T.A..	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Ispezione delle condotte esterne U.T.A..	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulitura dei filtri aria (spessore del materiale filtrante ridotto di oltre il 20%) sez. filtrante rigenerabile.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo filtri UTA.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulizia filtro acqua sez. umidificazione ad acqua ricicolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Verifica organi di tenuta della pompa e loro registrazione in caso di piccole perdite; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti sez. umidificazione ad acqua ricicolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo stato e pulitura della girante del ventilatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo allineamento pulegge motore ventilatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione ed eventuale sostituzione motore ventilatore.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo cinghie UTA.	1	Mese
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Verifica corretto senso di rotazione del motore della pompa sez. umidificazione ad acqua ricicolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo assorbimento elettrico del motore della pompa con trascrizione dei valori anomali su foglio prestazioni sez. umidificazione ad acqua ricicolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo morsettiera e serraggio connessioni sez. umidificazione ad acqua ricicolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulitura della griglia sezione di ripresa o espulsione aria.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo sistema leve, taratura ed eventuale lubrificazione sezione di ripresa o espulsione aria.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulitura della bacinella con rimozione delle incrostazioni calcaree, controllo efficienza dello scarico e pulitura della tubazione relativa bacinella raccolta condensa.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo rete ugelli di distribuzione ed eventuale loro pulitura sez. umidificazione ad acqua ricicolata.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulitura bacinella di raccolta acqua con controllo efficienza scarichi ed eventuale loro scovolatura sez. umidificazione ad acqua ricircolata.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulitura separatore di gocce ed eventuale raddrizzatore filetti sez. umidificazione ad acqua ricircolata.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Verifica funzionale del galleggiante ed eventuale sua sostituzione sez. umidificazione ad acqua ricircolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile sez. umidificazione ad acqua ricircolata.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Sostituzione dei componenti difettosi o mancati (manopole, supporti antivibranti, viti e bulloni ecc.).	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Verifica delle batterie esterne - U.T.A.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Verifica funzionamento Valvola a tre vie - U.T.A.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Verifica funzionalità delle schede elettroniche e delle apparecchiature di regolazione e sicurezza - Apparecchiature Elettroniche di Regolazione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo e verifica funzionalità delle centraline di regolazione elettronica, pressostati differenziali, sonde di temperatura ed umidità, ventilatori e torrioni di estrazione aria, circuiti frigoriferi, batterie esterne, quadri elettrici, taratura degli organi principali, serraggi fili, umidificatori, valvole a tre vie.(Rif. Contratto)	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Controllo della temperatura, flussostato, compressori, olio compressori, schede elettroniche, apparecchiature di regolazione di sicurezza, sistema idraulico e scambio termico, dello stato di efficienza dei filtri ed analisi microbiologica dell'acqua circolante negli impianti secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - UNITA' TRATTAMENTO ARIA (U.T.A. 1-8)	UNITA' TRATTAMENTO ARIA	Pulitura interna ed esterna con solventi specifici carpenteria metallica.	ALL'OCCORRENZA	
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Controllo del funzionamento e della tenuta della valvola di sicurezza.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Controllo della corrosione.	2	Settimana

Infrastruttura	Macro-impianto	Impianto	Programmi, controlli e manutenzioni	Frequenza	U.M. Frequenza
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Prova di funzionamento.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Ripristino gas.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Controllo della pressione.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Serraggio bulloneria.	2	Settimana
TERMINAL	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - GRUPPO FRIGO	VASI D'ESPANSIONE CHIUSI A PRESSIONE	Controllo stato di conservazione e tenuta.	2	Settimana