

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONI FUMI DELL'INFRASTRUTTURA TERMINAL DELL'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI-BIRGI

INDAGINE DI MERCATO. RICHIESTA DI PREVENTIVO.

In relazione all'oggetto e qualora di Vs. interesse, con la presente, Vi invitiamo a formulare la Vs. migliore offerta economica "a corpo", espressa in cifre ed in lettere, per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazioni fumi dell'infrastruttura terminal dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani-Birgi.

L'intervento di manutenzione straordinaria di che trattasi prevede l'ammodernamento dell'impianto di rilevazioni fumi dell'infrastruttura Terminal gestito dalla centrale Siemens FC726, in particolare:

- ❖ **Fornitura e posa in opera dei seguenti componenti hardware in sostituzione degli attuali installati, compatibili con la centrale Siemens FC726 in uso:**

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Scheda di linea addizionale per linee C-NET	3
Rivelatore di fumo neurale multi-sensore (ottico + termico)	470
Base universale con un'ampia apertura per passaggio cavi	470
Unità elettronica ad attuazione indiretta con separatore di linea integrato e indicatore di allarme (LED) interno.	18
Custodia rossa con vetro e chiave per pulsante manuale per le unità elettroniche	18
Sirena acustica e ottica EN54-23 colore Rosso con lampeggiante Rosso	14
Base montaggio a parete per segnalatori acustici, ottico/acustici	14
Pannello realizzato in Plexiglass trasparente spessore 4mm. Serigrafia ALLARME INCENDIO (scritta bianca su fondo rosso)	14
Modulo 1 ingresso per contatti NO/NC, libero da potenziale, controllata per apertura linea e corto circuito e 1 uscita configurabile.	10
Cavo antincendio 2x1mm ² bobina 500mt	10

- ❖ **Installazione, configurazione e messa in esercizio nella centrale Siemens FC726 dei Loop oggetto di ammodernamento**
- ❖ **Rilascio della "Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla regola dell'arte", ai sensi dell'art.7 comma 1 D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e s.m.i.**
- ❖ **Aggiornamento e consegna della documentazione tecnica di progetto della nuova configurazione del sistema "As built"**
- ❖ **Trasporto e smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta:**
presso discarica autorizzata comprensivo degli oneri di accesso a discarica e rilascio del formulario rifiuti.
- ❖ **Opere provvisoriale di sicurezza:**

di cui al D.Lgs.81/08 settore della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nei cantieri (sistemazione dell'area di cantiere, sistemi per la protezione contro le cadute nel vuoto, puntellature di strutture, antincendio, dispositivi di protezione individuale, presidi sanitari, e tutto quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza nei cantieri) e al nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 nei cantieri (precauzioni e indicazioni dell'Autorità Sanitaria per i lavoratori e per i titolari del cantiere);

L'offerta tecnica-economica dovrà indicare:

- il costo a corpo l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazioni fumi dell'infrastruttura terminal dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani-Birgi, con il seguente dettaglio:
 - Costo unitario di listino di ogni componente hardware e relativo sconto applicato
 - Costo della manodopera
- Tempi di consegna del materiale
- Tempi di realizzazione dell'intervento
- Schede tecniche e materiale illustrativo dei componenti hardware
- Condizioni di pagamento

Inoltre, l'offerta economica deve tener conto dei costi relativi al rilascio dei PASS Definitivi e/o Temporanei, per l'ingresso di ogni operatore, che sono a carico della Ditta. In particolare, il rilascio del pass è subordinato al pagamento del relativo costo di emissione presso l'ufficio pass Airgest SpA (biglietteria). Inoltre, si specifica che i richiedenti dei pass definitivi devono essere in possesso di validi attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di Security e Safety Aeroportuale, i cui costi sono a carico della Ditta. Maggiori informazioni sono acquisibili all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>

La ditta dovrà garantire una Polizza RCT/RCO per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni ed avente validità per tutto il periodo delle lavorazioni, con un massimale annuo e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro).

La presente non impegna in alcun modo questo Ente aggiudicatore il quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'affidamento del servizio di che trattasi senza che codesta ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

È obbligatorio effettuare un sopralluogo a propria cura e spese, al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi di offerta e sulle modalità esecutive dell'intervento e potranno altresì essere richieste tutte le informazioni supplementari che si riterranno utili per la compilazione dell'offerta.

Ai fini dell'eventuale accettazione del preventivo in oggetto, si richiede che il **riscontro** sia inviato tramite posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.airgest.it, recante in oggetto la dizione **"Offerta economica per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazioni fumi dell'infrastruttura terminal dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani-Birgi. Indagine di mercato. Richiesta di preventivo"**, da far pervenire entro e non oltre il **21 Novembre 2022 ore 12:00**.

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle condizioni dell'intervento specificate nella presente. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte, revocabili, plurime, alternative, in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri. Qualora si riscontrasse discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente aggiudicatore. La ditta offerente è impegnata a mantenere l'offerta valida per 180 giorni, a decorrere dal momento della presentazione della stessa.

Per eventuali chiarimenti tecnici e richieste di sopralluogo è possibile contattare l'Ing. Bellafiore Emanuele al seguente indirizzo e-mail: e.bellafiore@airgest.it, tel. 0923-610129.

Certi di un Vs. cortese sollecito e positivo riscontro si porgono distinti saluti.

Airgest S.p.A.
Il Direttore Generale
Dot. Michele Bufo

